

Avser

Dricksvattenkontroll
Dricksvatten för allmän förbrukning

Anläggning : Trosa VV
Provplats : Rörlig punkt
Analysomfattning : Mikrobiologisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2024-08-15	Ankomstdatum	: 2024-08-15
Provtagningsstidpunkt	: 0900	Ankomsttidpunkt	: 2110
Temperatur vid provtagning	: 14.5 °C	Temperatur vid ankomst	: 10 °C
Provets märkning	: Strandvägen 16 Kök	Ansättningsdatum	: 2024-08-16
Provtagare	: JK		
Klor, total aktiv, fältn. mät.	: -		
VV = 0 Anv = 1 Nät = 2	: 1		
Desinfektion Nej = 0 Ja = 1	: 1		
Fakturareferens	: 25020-1000		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS028212-1/94 MF	Aktinomyceter	< 10		cfu/100ml
SS-EN ISO 6222:1999 mod	Långsamväxande bakterier 7 d	< 10		cfu/ml
SS-EN ISO 6222:1999	Odlingsb. mikroorg. 22 °C 3d	1		cfu/ml
SS028167-2 MF	E.coli	< 1		cfu/100ml
SS-EN ISO 7899-2	Intestinala Enterokocker	< 1		cfu/100ml
SS028192-1	Jäst	< 10		cfu/100ml
SS028167-2 MF	Koliforma bakterier 35 °C	< 1		cfu/100ml
SS028192-1	Mikrosvamp 25 °C	< 10		cfu/100ml
SS028192-1	Mögelsvamp	< 10		cfu/100ml

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Den rekommenderade transporttiden (12 timmar) för mikrobiologiska prov var överskriden enligt Vägledning till LIVSFS 2022:12, vilket kan ha påverkat resultatet.

Kommentar om överskridet gränsvärde avser analyser med gränsvärden enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12) gällande dricksvatten hos användare.

Gränsvärdena avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskrifterna och utifrån resultat, utan hänsyn till mätosäkerheten.

Ej kommenterade resultat är inom gränsvärde, eller gränsvärde saknas.

För mer information, se www.sgs.com/analytics-se

Analysen av E.coli är utförd enligt SS028167-2 MF mod och SS-EN ISO 9308-1/AC:2008 (enligt Kontrollwiki SLV).

(forts.)

**SGS Analytics Sweden AB**

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

**RAPPORT**

Sida 2 (2)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

*Kopia***Rapport Nr 24361116***Uppdragsgivare*

Trotab, Trosabygdens Teknik AB
Kontoret

Uddbergagatan 2

619 31 TROSA

*Avser***Dricksvattenkontroll****Dricksvatten för allmän förbrukning**

Anläggning : Trosa VV
Provplats : Rörlig punkt
Analysomfattning : Mikrobiologisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2024-08-15	Ankomstdatum	: 2024-08-15
Provtagningsstidpunkt	: 0900	Ankomststidpunkt	: 2110
Temperatur vid provtagning	: 14.5 °C	Temperatur vid ankomst	: 10 °C
Provets märkning	: Strandvägen 16 Kök	Ansättningsdatum	: 2024-08-16
Provtagare	: JK		
Klor, total aktiv, fältmätn.	: -		
VV = 0 Anv = 1 Nät = 2	: 1		
Desinfektion Nej = 0 Ja = 1	: 1		
Fakturareferens	: 25020-1000		

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Linköping 2024-08-23

Kopia sänds till
niklas.haglund@trotab.se
viktor.andersson@trotab.se
miljokontoret@trosa.se

Anna-Maria Andersson
Analysansvarig

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkännt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.